

Vaarojen tunnistaminen, turvallisuusuhkien kartoitus ja hallinta / Enäjärven Kylätalo

| Vaaranpaikka | Riski | Ennaltaehkäisevät tai korjaavat toimenpiteet |
|---|--|---|
| YLEISET ASIAT | | |
| Lukitukset - Vialliset tai jäätyvät lukot | Ilkivalta, varastaminen, tuhopoltot | Lukitusten säännölliset huollot ja tarvittaessa korjaukset |
| Avaimien luovutus, avaimia ulkopuolisilla | Ilkivalta, varastaminen, tuhopoltot | Mahdollisuuksien mukaan avaimia ei luovuteta vuokraajille, vaan ovet käydään avaamassa. Mikäli avaimia luovutetaan talon vuokraajien käyttöön, niiden luovuttamisesta pidetään kirjaa. Tarvittaessa lukot tai sarjoitus uusitaan. |
| Tulisijat ja lämmittäminen | Häkämyrkytys, kuolema, tulipalo | Vasta, kun hiillos on palanut loppuun ja kaikki hiilet ovat mustia, voi hormipellin sulkea. Hormipelteihin tehdään häkäaukot. Kylmän tulisijan lämmitys aloitetaan pienemmällä määrällä. Liiallinen lämmittäminen kuumentaa itse tulisijaa liikaa. Sopiva määrä on 1 – 2 pesällistä. Tuhkat poistetaan ajoissa ja varastoidaan siten, ettei aiheudu tulipalon vaaraa. Tulisijat ja savuhormit nuohotaan vuosittain. |
| Sähkökatkot | Tilat voivat viilentyä, matkapuhelimia ei saada ladattua, pimeys aiheuttaa vaaratilanteita esim. kompastumisia | Helposti saataville varataan taskulamppuja, kynttilöitä, tulitikkuja, paristokäyttöinen radio ja varaparistoja. Auton virtaa hyödynnetään matkapuhelinten latauksessa. |
| Sairaskohtaukset | Apua ei saada ajoissa, sairastuminen, kuolema | Ensiavun perusteet hallussa. Avun hälyttäminen ajoissa 112. Ohjeet kylätalon ilmoitustaululla. Laajoissa tapahtumissa etukäteen sovittuna ensiavusta vastaava henkilö tai taho. |
| Vesikatkot, häiriöt veden- tai jäteveden käsittelyssä | Vedensaanti vaikeutuu, wc:tä ei voi käyttää | Talolle varataan puhdasta juomavettä, talon vanha ulko-wc pidetään käyttökuntoisena |
| Vesivahingot | Kosteusvauriot | Huolellisuus, hanojen tarkistus tilaisuuksien jälkeen, jäätyamisen suojausjärjestelmien tarkistus syksyisin, pääkatkaisija selkeästi merkitty ja tuotu aina taloa vuokraavien tietoon |
| | | |

| Vaaranpaikka | Riski | Ennaltaehkäisevät tai korjaavat toimenpiteet |
|--|---|--|
| PIHA-ALUE | | |
| Osoitemerkinnot valaistu ja näkyvät | Avun saaminen viivästyy | Talon numero riittävä iso, näkyy kaikista suunnista tultaessa, myös pimeällä |
| Ajojärjestelyt ja pysäköinti toimivat | Tapaturmat, avun saaminen viivästyy | Hyvä suunnittelu. Pysäköidään sallituille, sovituille paikoille. Riittävä näkyvyys ajoradalle. |
| Pelastustiet auki (min. leveys 3,5 metriä) | Avun saaminen viivästyy | Pysäköidään sallituille paikoille, ei esteitä pelastustielle, pelastustiet auki myös talvisin |
| Erityisen liukkaiden paikkojen syntyminen estetty | Kaatuminen | Poistetaan liukkauden syy, jos mahdollista; luiskat, kalteva, jyrkkä piha, rappuset, vuotavat rännit. Tarvittaessa estetään kulkeminen. |
| Katolta putoavat lumet ja jäät | Tapaturma, kuolema | Valvotaan lumien ja jäiden kertymistä katolle ja huolehditaan niiden pudottamisesta ajoissa. Järkevä pihasuunnittelu ja turvalliset kulkureitit. Estetään tarvittaessa kulkeminen. |
| Vaaralliset puut ja pensaat, putoavat oksat | Tapaturma, kuolema | Poistetaan säännölliset lahot puut, oksat tai helposti kaatuvat puut. Tarvittaessa estetään pääsy vaara-alueelle. |
| Piha-alue hiekoitettu liukkaalla säällä. | Tapaturmat, kuolema | Hiekoitetaan kulkureitit huolellisesti. Talon vuokraajille mahdollisuus lisätä hiekoitusta, hiekkaa käytettävissä ulkoeteisessä sekä piha-alueen laatikossa. |
| Lumisten tai märkien kenkien puhdistaminen sisääntulossa | Kaatuminen sisätiloissa lumisilla tai märillä kengillä tai liukastuminen sulaneeseen lumeen | Rappurallit oven pielessä, tarvittaessa kuramatto tms. eteisessä |
| Tupakointipaikka | Tulipalo | Tupakointipaikka määritelty. Tumppeja varten metallinen, kannellinen astia. |
| Turvallinen liikkuminen katolla | Tapaturma, kuolema | Katon huoltokohteisiin pääsy turvallista. Tikkaiden alin askelma riittävän korkealla, suositus 120 cm. |
| Pihan tasoerot | Tapaturma, kuolema | Jyrkänteet suojataan sopivin rakentein tai istutuksin. Pihan kulkutiet liuskineen ja portaineen ovat turvalliset ja ne on varustettu kaitein ja käsijohtein |
| Leikkipaikat ja välineet | Tapaturma, kuolema | Leikkipaikat ovat turvallisia, alustan rakenne on tarkoitukseen sopiva. Turvallisuus ja kunto tarkistetaan säännöllisesti, vähintään vuosittain. |
| Valaistus | Kaatuminen, kompastuminen, tapaturma, kuolema | Huolehditaan riittävästä piha-valaistuksesta ulko-oven läheisyydessä, portaissa ja parkkipaikalla |
| | | |

| Vaaranpaikka | Riski | Ennaltaehkäisevät tai korjaavat toimenpiteet |
|---|---|---|
| SISÄTILAT | | |
| Lattiat, luiskat, rappuset ovat liukkaita | Kaatuminen, tapaturma, kuolema | Lattiapinnat tasaiset, tarkoituksenmukainen materiaali, huolehditaan siitä, että liukastumis- tai kompastumisriski on pieni. Huolehditaan hiekoituksesta ja varataan talon käyttäjille mahdollisuus lisähiekoitukseen |
| Matot yleisissä tiloissa | Tulipalo, kaatuminen, tapaturma, kuolema | Käytetään ainoastaan ulkoeteisen kuramattoa, jonka tulee pysyä paikoillaan ja suorana. Muissa tiloissa ei käytetä mattoja. |
| Sähköasennukset, sähköjohdot ja pistokkeet, jatkojohdot | Sähköiskut, tulipalo, kaatuminen, tapaturma | Sähkölaitteiden tulee olla pätevien sähköurakoitsijoiden asentamia ja niiden tulee toimia asianmukaisesti. Sähkölaitteiden kuntoa tulee tarkkailla säännöllisesti. Jatkojohtoja ei kytketä peräkkäin ts. ketjuteta ja jos jatkojohtoa käytetään, tulee se selkeästi havaita etenkin kulkureiteillä. |
| Valaistus | Kaatuminen, tapaturma | Sisätilojen valaistus on riittävä, polttimet vaihdetaan ajoissa |
| Keittiön laitteet | Sähköiskut, tapaturma | Huolehditaan riittävän selkeät käyttöohjeet keittiössä käytössä oleviin laitteisiin. Opastetaan tarvittaessa tilan vuokraajaa. |
| Palovaroitinten toiminta | Palovaroittimia ei ole tai ne eivät toimi | Palovaroittimia ei ole kylätalon puolella, ainoastaan asunnossa. Hankitaan sarjaan kytketyt palovaroittimet, neliöiden mukaan yhteensä 7 kpl, asuntoon ja yhteisiin tiloihin ja huolehditaan niiden toimivuudesta säännöllisin tarkastuksin |
| Häkävaroitinten toiminta | Häkävaroitinta ei ole tai se ei toimi | Koska talolla käytetään myös puulämmitystä, hankitaan häkävaroitimet, joiden kunto tarkistetaan säännöllisesti ja vaihdetaan ajoissa uusiin |
| | | |

| Vaaranpaikka | Riski | Ennaltaehkäisevät tai korjaavat toimenpiteet |
|---|--|---|
| TALOLLA JÄRJESTETTÄVÄT TILAISUUDET | | |
| Pysäköintiohjeita ei noudateta | Pelastustiet tukkeutuvat, ajoneuvovahingot, loukkaantumiset | Talonvuokraajalle kerrotaan kylätalon pysäköintitavoista, laajoissa tapahtumissa järjestetään liikenteenohjaus |
| Häiriökäyttäytyminen, ulkopuoliset henkilöt | Häiriö, tappelu, loukkaantuminen | Apua hälytetään välittömästi, tilanteessa käyttäydytään rauhallisesti. Älä käytä voimakeinoja. |
| Jokin häiriötilanne, joka vaatii avun hälyttämistä paikalle | Kylätalon osoite ei ole talolla olevien tiedossa | Talovuokraajan tulee etukäteen tutustua kylätalon turvallisuus- ja pelastusasioita koskevaan suunnitelmaan. Kylätalolla on useissa paikoissa paikkatietokoordinaatit, jotka sisältävät myös ohjeet avun hälyttämiseen. |
| Rajuilma, myrsky | Loukkaantuminen, taloudelliset vahingot | Pihalta poistetaan kevyet, tuulen mukaan lähtevät esineet. Mahdolliset telttakatokset pyritään purkamaan (ei henkilövahinkojen tai loukkaantumisen uhalla). Siirrytään sisätiloihin. |
| Sairaskohtaus | Sairastuminen, kuolema | Kylätalon ilmoitustaululla on ohjeet avun hälyttämiseen. Ensiapua saa antaa vain ensiaputaitoinen henkilö. Pyritään löytämään ensiaputaitoinen henkilö läsnä olevien joukosta. Laajoissa tapahtumissa on etukäteen sovittu ensiavusta vastaava henkilö tai taho |
| Tilattu ohjelmapalvelu | Ohjelma sisältää jonkin vaaran | Ohjelman tilaajalla on velvollisuus tarkistaa, että palveluntarjoajalta löytyy turvallisuussuunnitelma. Mikäli ohjelmaa järjestetään itse, on mietittävä siihen liittyvät turvallisuusasiat etukäteen |
| Telttakatokset | Ankkurointi ei ole riittävä. Kaatuva, tuulen mukaan lähtevä katosrakennelma aiheuttaa vaaran | Telttakatokset ankkuroidaan asianmukaisesti, riittävillä painoilla. Esim. hiekalla täytettyjä kanistereita voidaan käyttää, mutta ne tulee sitoa tiukasti |
| | | |

| Vaaranpaikka | Riski | Ennaltaehkäisevät tai korjaavat toimenpiteet |
|---|--|--|
| HÄTÄTILANTEISIIN VARAUTUMINEN | | |
| Poistumisreitit | Tulipalotilanteissa tapaturma, kuolema | Poistumisreitit vapaana, ovet avattavissa ilman avainta sisältä päin |
| Käsisammuttimet | Tulipalon nopea sammuttaminen estyy | Sammuttimia riittävästi, oikein ja tarkoituksenmukaisesti sijoitettuna, merkitty näkyvästi. Sammuttimet huolletaan ja testataan. |
| Ensiapuvälineet | Ensiavun apuvälineet puuttuvat | Ensiapuvälineet järjestyksessä ja merkittynä. |
| Sähkön pääsulku | Vaaratilanteen paheneminen | Pääsulun luo pääsy turvallisuusyhteyshenkilöllä, pääsulku merkitty selkeästi (päällä/pois) |
| Veden pääsulku | Vesivahinko tai sen paheneminen | Pääsulun luo pääsy turvallisuusyhteyshenkilöllä, pääsulku merkitty selkeästi (päällä/pois) |
| Palovaroittimet eivät toimi tai niitä ei ole | Tulipalon havaitseminen viivästyy, suuret vahingot, loukkaantuminen, kuolema | Sijoitetaan riittävä määrä palovaroittimia, vaihdetaan paristot säännöllisesti ja testataan varoittimet, |
| Huoneilmassa häkää | Tulisijasta pääsee huoneilmaan häkää, kuolema | Tulisijan sulkupelleissä häkäaukko. Peltien sulkemisessa huolellisuus. Häkävaroitin tilassa. |
| | | |
| Vaaranpaikka | Riski | Ennaltaehkäisevät tai korjaavat toimenpiteet |
| SYITÄ TULIPALOIHIN | | |
| Tuhopoltto | Tulipalo | Palavat materiaalit riittävän kauaksi (8 m) rakennuksista. Ulko-ovet pidetään lukittuina. Riittävä valaistus kulkuteillä ja rakennusten lähellä. |
| Vialliset räpsyvät loisteputket tai muut valaisimet | Tulipalo | Vaihdetaan vialliset polttimot tai estetään valaisinten käyttö |
| Vialliset sähkölaitteet tai sähkölaitteiden ohjeen vastainen käyttö | Tulipalo | Vialliset laitteet poistetaan käytöstä tai estetään niiden käyttö. Laitteet sijoitetaan oikein ja noudatetaan käyttöohjeita, sisätilojen laitteet sisätiloissa, ulos vain ulkokäyttöön tarkoitettuja johtoja ja laitteita. |
| Tupakointi sisällä | Tulipalo | Sisällä tupakointi on kielletty. Tupakkapaikka vain ulkona, pihakatoksessa. |
| Elävät kynttilä, muu avotuli | Tulipalo | Huolellisuus ja valvonta, turvalliset ja asianmukaiset astiat kynttilöille |
| | | |